

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN LAAGSPANNING HUISHOUDELIJK

Verslagnummer : 550118484

Eigenaar: De Thay Jeroen

Opdrachtgever: Ysewyn BVBA
473 Waterstraat 56
9040 Sint-Amandsberg

Datum onderzoek : 30 januari 2017

Datum van verslag : 03 februari 2017

Installatie ID: 537158248

Referenties:

Volgnummer intern:

Plaats van het onderzoek:

Markt 14/21
9230 Wetteren

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Appartement 2° verdiep links

Omschrijving Installatie	appartement	Type aardelektrode	pennen
Voedingskabelsectie	4 x 10 mm ²	Aansluiting	40 A
Spanning	230 V	Differentieel type	A
Aantal borden	1	Ra	14,2 Ohm
Aantal kringen	9	Ri Tot	590 Mohm
Elektrische installatie	na 1.10.81	Arei artikel	86

II. Uitgevoerde controles :

Gelijkvormigheidsonderzoek: AREI art. 270

Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische huishoudelijke laagspanningsinrichting.

III. Vaststellingen :

Er zijn geen inbreuken, opmerking of nota's vastgesteld.

IV. Metingen:

V. Besluit :

- A. De installatie is conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden volgens AREI art. 271, uiterlijk op de vervaldatum van dit proces-verbaal (Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na keuringsdatum), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.


VI. Mededelingen :

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
- Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
- Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:
 - 3.1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 - 3.2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
 - 3.3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.

DE AGENT ONDERZOEKER

Hauwstraete Patrick

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN LAAGSPANNING HUISHOUDELIJK

Verslagnummer : 550118485

Eigenaar: De Thay Jeroen

Opdrachtgever: Ysewyn BVBA
473 Waterstraat 56
9040 Sint-Amandsberg

Datum onderzoek : 30 januari 2017

Datum van verslag : 03 februari 2017

Installatie ID: 537158249

Referenties:

Volgnummer intern:

Plaats van het onderzoek:

Markt 14/12
9230 Wetteren

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Appartement 1^e verdiep rechts

Omschrijving Installatie	appartement	Type aardelektrode	pennen
Voedingskabelsectie	4 x 10 mm ²	Aansluiting	40 A
Spanning	230 V	Differentieel type	A
Aantal borden	1	Ra	14,2 Ohm
Aantal kringen	9	Ri Tot	570 Mohm
Elektrische installatie	na 1.10.81	Arei artikel	86

II. Uitgevoerde controles :

Gelijkvormigheidsonderzoek: AREI art. 270

Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische huishoudelijke laagspanningsinrichting.

III. Vaststellingen :

Er zijn geen inbreuken, opmerking of nota's vastgesteld.

IV. Metingen:

V. Besluit :

- A. De installatie is conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden volgens AREI art. 271, uiterlijk op de vervaldatum van dit proces-verbaal (Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na keuringsdatum), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.


VI. Mededelingen :

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
- Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
- Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:
 - 3.1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 - 3.2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
 - 3.3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.

DE AGENT ONDERZOEKER

Hauwstraete Patrick

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN LAAGSPANNING HUISHOUDELIJK

Verslagnummer : 550118486

Eigenaar: De Thay Jeroen

Opdrachtgever: Ysewyn BVBA
473 Waterstraat 56
9040 Sint-Amandsberg

Datum onderzoek : 30 januari 2017

Datum van verslag : 03 februari 2017

Installatie ID: 537158250

Referenties:

Volgnummer intern:

Plaats van het onderzoek:

Markt 14/11
9230 Wetteren

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Appartement 1^o verdiep links

Omschrijving Installatie	appartement	Type aardelektrode	pennen
Voedingskabelsectie	4 x 10 mm ²	Aansluiting	40 A
Spanning	230 V	Differentieel type	A
Aantal borden	1	Ra	14,2 Ohm
Aantal kringen	9	Ri Tot	998 Mohm
Elektrische installatie	na 1.10.81	Arei artikel	86

II. Uitgevoerde controles :

Gelijkvormigheidsonderzoek: AREI art. 270

Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische huishoudelijke laagspanningsinrichting.

III. Vaststellingen :

Er zijn geen inbreuken, opmerking of nota's vastgesteld.

IV. Metingen:

V. Besluit :

- A. De installatie is conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden volgens AREI art. 271, uiterlijk op de vervaldatum van dit proces-verbaal (Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na keuringsdatum), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.


VI. Mededelingen :

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
- Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
- Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:
 - 3.1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 - 3.2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
 - 3.3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.

DE AGENT ONDERZOEKER

Hauwstraete Patrick

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN LAAGSPANNING HUISHOUDELIJK

Verslagnummer : 550118487

Eigenaar: De Thay Jeroen

Opdrachtgever: Ysewyn BVBA
473 Waterstraat 56
9040 Sint-Amandsberg

Datum onderzoek : 30 januari 2017

Datum van verslag : 03 februari 2017

Installatie ID: 537158251

Referenties:

Volgnummer intern:

Plaats van het onderzoek:

Markt 14/22
9230 Wetteren

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Appartement 2° verdiep rechts

Omschrijving Installatie	appartement	Type aardelektrode	pennen
Voedingskabelsectie	4 x 10 mm ²	Aansluiting	40 A
Spanning	230 V	Differentieel type	A
Aantal borden	1	Ra	14,2 Ohm
Aantal kringen	9	Ri Tot	125 Mohm
Elektrische installatie	na 1.10.81	Arei artikel	86

II. Uitgevoerde controles :

Gelijkvormigheidsonderzoek: AREI art. 270

Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische huishoudelijke laagspanningsinrichting.

III. Vaststellingen :

Er zijn geen inbreuken, opmerking of nota's vastgesteld.

IV. Metingen:

V. Besluit :

- A. De installatie is conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden volgens AREI art. 271, uiterlijk op de vervaldatum van dit proces-verbaal (Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na keuringsdatum), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.


VI. Mededelingen :

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
- Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
- Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:
 - 3.1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 - 3.2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
 - 3.3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.

DE AGENT ONDERZOEKER

Hauwstraete Patrick

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno