

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

GROEN

Houder nr.: / , product: Stookolie , volume: 3.200 liter.

Uit de uitgevoerde onderzoeken en de controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder(s), de leidingen en de installatie (eventueel met inbegrip van een lekdetectiesysteem, kathodische bescherming, damprecuperatiesysteem, koolwaterstofdetectie en koolwaterstofafscheider) voldoen aan de basis van het onderzoek.

2019/HideBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 6.5

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Nazicht vorig verslag

Vorig "Periodiek Onderzoek": BVBA Theunynck, datum: 17/08/2015, ref. SV 01129.

VISUEEL ONDERZOEK VAN DE ZICHTBARE DELEN VAN DE INSTALLATIE: houder - inspectieput - afsluiters

- leidingen - peilmeetinrichting.

NAZICHT OP DE AANWEZIGHEID VAN VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

NAZICHT OP DE AANWEZIGHEID VAN WATER EN SLIB IN DE HOUDER.

- Waterniveau in de houder 0 mm.

NAZICHT VAN WAARSCHUWINGSSYSTEEM OF BEVEILIGINGSSYSTEEM TEGEN OVERVULLING.
DICHTHEIDSPROEF OP HOUDER EN LEIDINGEN.

GEBRUIKTE METHODE VOOR DE DICHTHEIDSPROEF VAN DE HOUDER:

Wij kunnen niet instaan voor eventuele schade als gevolg van de uitvoering van de reglementaire dichtheidsproef.

- Bij onderdruk van 0,250 bar, bij een vloeistofhoogte van 450 mm, waterniveau: 0 mm.

GEBRUIKTE METHODE VOOR DE DICHTHEIDSPROEF VAN DE LEIDINGEN:

Wij kunnen niet instaan voor eventuele schade als gevolg van de uitvoering van de reglementaire dichtheidsproef.

- Zelfde methode als bij de houder.

GEBRUIKTE APPARATUUR:

- Manometer: 307051, ijkdatum: < 24/09/2021.

- Ultrasoon - methode. Gelijkwaardigheidsattest AMV/30.06.95/1.

- Type ontvanger: SDT150, ijkdatum: <07/10/2021.

- Type sondes: OQBP2501, ijkdatum: <07/10/2021.

Gecontroleerde uitrustingen

Particuliere stookolietanks [541255534610]

Volgend onderzoek uit te voeren vóór:

Opstelling:

Gekeurde installatie:

16/3/2026

Afdeling: Particuliere stookolietanks

Locatie: Achteraan

Houder nr.: / , product: Stookolie , volume: 3.200 liter.

Kenmerken van de houder [541255534611]

Volume:

3.200 l

Type:

enkelwandige houder

houder rechtstreeks ingegraven

Materiaal:

Staal

Type overvulbeveiliging:

Fluitje

Kenmerken van de opslag [541255534612]

Naam:

Stookolie

Vlampunt:

> 55 <= 100 °C

Vloeistoffengroep (vlaanderen):

Particuliere stookolietanks

Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [541255534613]

Type:

ingegraven

enkelwandig



Blz: 3 / 3
Verslag nr.: Ant/35/60962108/00/NL/000
Contractref.: 2213404/1000

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

N Nihil.