

NOTA ONDERNEMINGEN : vrachters art. 838 '1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

3) Omvattend, de minister van Economische Zaken directe elektrische energie in te leveren over elk onveilig aan personen overkomen en

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



O. C. B.

Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

~~WERF OF TUDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens: AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~

Type der lokalen :

Plaats van onderzoek: Edoora Projects NV - Pymont laai 93/00.01 - Jaco Gerrit

Eigendom van :

Opdrachtgever: EIG NV - Gontrode Harweg 150 - 9030 Melle

Installateur :

BTW: ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:

Onderzoeker: Bart Hulan - Guy Verholst Datum van onderzoek: 13/03/2003

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 240 V~~ Max. Beveiliging: 2p 40A Omschakelaar: stand: 1

Hoofdbevellinging : Zek. : aut. marktsh. Schak. : el. // 4p 40B / 300 m. 14

Meter-bordverbinding: kabeltype:XVB..... aantal geleiders:4..... doorsnede:16.....mm

Voedingsbekabeling: kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 38 mm

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type 1 lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 1,2

Aantal borden : 1 Aantal eindstroompanen : 13 Algemene isolatieweerstand : 7,50 MΩ

'Diff. schak. : algemene : 2p 400 / 300 mA bijkomende : 2p 400 / 30 mA

working testknop : in order, not in order

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja ~~niet~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : ~~in orde - niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen : —

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

Hooftequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding, CV ketel - nog niet geplaatst.

N Wetten, voorschriften en verordening nog te plaatsen
N Koning J. (Spaans) maakt geen deel uit van het onderzoek
(betreft)

Barthel - Inspektor OCB
G: 049578.0232 - F: 04956.3424
barthel@sky.net.de
ele - gas - wasser
www.ocb.de

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/03/2034, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden. / blijven indien zonder verfraging wordt voldaan aan de vastgestelde
inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49