VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

EAN nr. : 3100833
Teller nr. :
Stand I : II :

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OFTIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controleonderzoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom.~~

Type der lokalen : Appartement

Plaats van onderzoek : VDSM - Peymoortkaai 90.01.02 - 9000 Gent

Eigendom van : idem

Opdrachtgever : EIG NV - Gontrode Heirweg 150 - 9090 Melle

Installateur : idem

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Bart Helsen - Guy Verhulst Datum van onderzoek : 25/02/2009

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V / 3 x 400 V + N~~ Max. Beveiliging : 2p 40A Omschakelaar: stand : /

Hoofdbeveiliging : Zek. : aut. maalsch. Schak. : diff 2p 40A / 300 mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 35 mm²

Bovengronds net/~~ondergronds op bovengronds net~~/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : ~~aanwezig~~/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / ~~baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 1,2 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 13 Algemene isolatieweerstand : 18 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2p 40A / 300 mA bijkomende : 2p 40A / 30 mA

working testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen : —

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

~~Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.~~

~~Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

N Stopkontakt C8 nog te plaatsen

N Toestellen en verlichting nog te plaatsen

Bart Helsen - Inspecteur OCB
G: 0496/29.00.82 - F: 09/388.34.24
bart.helsen@skynet.be
ele - gas - water
www.ocb.be

BESLUIT

voor de directeur,
de onderzoeker

De installatie is conform ~~/niet conform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 25/02/2034, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag ~~/mag~~ niet in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht : 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; 2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

03/005N/02/07/10D